

TŰZRIADÓ TERV

NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
BALASSAGYARMAT

Szám:		Felelős terület:	SZONDI GYÖRGY Technikum és Szakképző Iskola Balassagyarmat
Oldal:		Készítette:	Szatmári István TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI VÁLLALKOZÓ 2660. Balassagyarmat, Váci Mihály u. 48. Tel: 06-20-771 0940
Hatályos..	2020.október 06	Ellenőrizte:	Tupi Gábor Gondnok
Verziószám:	Verzio_5 2020.október 06	Jóváhagyta:	Tanka Ágnes Igazgató

Verzió	Dátum	Változás leírása	Készítette
1	2009.05.26	Tűzriadó terv készítése	Szatmári István
2	2011.07.15	Portaszolgálat feladatainak a kiegészítése	Szatmári István
3	2012.09.07	Az épületek és tantermek átszámozása	Szatmári István
4	2016.10.12	Névváltozások átvezetése	Szatmári István
5	2020.10.06	Névváltozások átvezetése	Szatmári István

A belügyminiszter 30/1996./XII.6./Bm.sz.rendeletének 4.§.-a alapján az alábbiak szerint határozom meg a keletkezett tűz alkalmával végrehajtandó riasztási, tűzoltási és kimenekítési feladatokat:

1. Tűzjelzés módja
2. Riasztással kapcsolatos feladatok
3. Tűz esetén a dolgozók feladatai
4. Főbb veszélyforrások

1. Tűzjelzés módja



A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem <i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
104
A tűzjelző neve és telefonszáma

A tűzesetet akkor is jelenteni kell, ha azt a keletkezés pillanatában eloltották, és ahhoz tűzoltó készüléket vettek igénybe.

Az aki tűzesetet észlel és ezt az illetékes tűzrendészeti hatóságnak /mihelyt teheti/ nem jelenti, úgyszintén aki nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjön, tűz esetén a tűzoltóság vezetőjének az intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében a szükséges felvilágosítást nem adja meg, tűzrendészeti szabálysértést követ el és ellene a vonatkozó rendelet értelmében szabálysértési eljárás indítható.

A tűzjelzés céljára felhasználható telefonokat állandóan használható állapotban kell tartani. A telefonok mellett a Tűzoltóság hívószámát ki kell függeszteni /a mentők és a rendőrség hívószámaival egyetemben/. Mobiltelefon használata esetén a telefontulajdonosnak ismernie kell a nevezett hívószámokat.

a./ A személyporta intézkedései:

- A tűzriadó végrehajtása és a tűzoltóság értesítése.
- A személyportán lévő beléptető rendszer hatástalanítása (áramtalanítása), a beléptető karok kicsavarása, a mobil korlátok kiemelése.
- A Tűzoltóság megérkezéséig szabaddá kell tenni a teherbejárat környékét és a kaput ki kell nyitni
- A tűzoltóság értesítése után a személyportán szolgálatot ellátó portai dolgozó feladata az alábbi személyek értesítése és tájékoztatása:

1. Tanka Ágnes Igazgató	telefon: 06-70-197 7417
2. Tupi Gábor Gondnok	telefon: 06-70-674 4819
3. Szatmári István tűzv. váll.	telefon: 06-20-7710940

távollétükben

4. Siket Béla Műszaki Igazgató helyettes	telefon: 06-70-197 7353
5. Oravec Anita Nevelési Igazgató helyettes	telefon: 06-70-197 7367

- Biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát, a tűzoltó gépjárművek illetve a mentőknek a kárhelyre való eljutását.
- A megérkező tűzoltóság tagjait tájékoztatni kell a keletkezett tűz helyéről valamint a vízvételi lehetőségekről. Át kell adni részükre ezen tűzriadó terv mellékletét képező vázlatrajzot.

b. Az Igazgató az alábbiakban intézkedik:

- A tűzjelzés vétele után a kárhelyre megy, ahol tájékozódik a kialakult helyzetről, szükség esetén elrendeli az érintett területen tartózkodók kimenekítését.
- Szükséges esetben a tűz által nem veszélyeztetett helyekről a mentő munkákhoz segédcsapatot rendel ki.
- A várható kár nagyságától függően a tűzoltás vezető egyetértésével értesíti a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányságot.
- Intézkedik a tűzoltás körzetének lezárására, hogy azon területre csak a tűzoltás vezetője által meghatározott személyek léphessenek be.
- Telefonon tájékoztatja a Nógrád megyei Szakképzési Centrum Igazgatóját a kialakult helyzetről.

c./ 2.3. sz. értesített személyek feladatai:

- A tűz helyszínére érkezésekor tájékozódnak a kialakult helyzetről, felveszik a kapcsolatot a tűzoltás vezetőjével, az Iskola Igazgatójával.
- Közreműködnek a másodlagos mentési munkák szervezésében és végrehajtásában.
- A tűz eloltása után bekapcsolódnak a tűzkárstatisztikai feladatokba illetve a tűzvizsgálatba.
- A tűzoltás befejezése után intézkednek a helyszín biztosításáról a tűzvizsgálat befejezéséig.
- Részt vesznek a tűzvizsgálatban illetve a jegyzőkönyv elkészítésében.

2. Riasztással kapcsolatos feladatok**a./ Riasztás rendje**

Tűz esetén a létesítmény riasztására

- igénybe vehető eszköz: elektromos csengő
- tűzriadó jele: 5 x 10 mp egyenletes csengőhang 5 mp-es szünetekkel.

b./ A kivonulás elrendelésére jogosultak a sorrendiség figyelembevételével:

1. Tanka Ágnes Igazgató
2. Siket Béla Műszaki Igazgató helyettes
3. Oravec Anita Nevelési Igazgató helyettes

c./ A létesítmény elhagyásának módja

A tűzriadó jelére a létesítményben tartózkodóknak /tanároknak / meg kell győződni arról, hogy mi történt, hol történt a tüzeset.

Ennek megfelelően az intézményből minden órát adó tanár a diákokat fegyelmezett rendben a tűz és füstmentes területre vezeti.

A létesítmény elhagyásának terve:

- Az osztályok és a többi dolgozó (tanulói létszám:507 fő, kinevezett dolgozói létszám: 88 fő, az iskola főbejáratát, valamint 4 db (vész)kijáratát használják az épület elhagyására az alábbiak szerint:

FŐBEJÁRAT	Létszám
- irodák	fő
- „A” 37 tanterem	fő
- „A” 38 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)

- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

I.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- technikai személyzet	fő
- irodák	fő
- „A” 20 tanterem	fő
- „A” 21 tanterem	fő
- „A” 19 tanterem	fő
- „A” 17 tanterem	fő
- „A” 102 tanterem	fő
- „A” 103 tanterem	fő
- „A” 104 tanterem	fő
- AULA ½ része	fő
- Kantin	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)
- Gyülekezési hely parancsnok:

II.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- „B” 131 tanterem	fő
- „B” 132 tanterem	fő
- „B” 134 tanterem	fő
- „B” 135 tanterem	fő
- „B” 136 tanterem	fő
- „B” 137 tanterem	fő
- „B” 139 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Iskola udvar
- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

III.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- „A” 25 tanterem	fő
- „A” 26 tanterem	fő
- „A” 23 tanári szoba	fő
- „A” 24 tanári szoba	fő
- „B” 44 tanterem	fő
- „B” 46 tanterem	fő
- „B” 47 tanterem	fő
- „B” 49 tanterem	fő
- Könyvtár	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: iskola udvar
- Gyülekezési hely parancsnok: Gyakorlati oktatás Vezető

IV.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- fodrász tanműhelyek	fő
- varró tanműhely	fő
- kozmetikai tanműhely	fő
- aula ½ része	fő
- fénymásoló	fő
- „A” 117 tanterem	fő
- „A” 116 tanterem	fő
- „A” 115 tanterem	fő
- „A” 114 tanterem	fő
- „A” 112 tanterem	fő
- „A” 111 tanterem	fő
- „A” 110 tanterem	fő
- „A” 129 tanterem	fő
- „A” 128 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)
- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

c./ Feladatok a gyülekezési helyen:

- legfontosabb feladat az osztályok létszámának az ellenőrzése. Hiányzók esetében az épületet a lehetőségekhez mérten ismételtén át kell vizsgálni és a hiányzókat meg kell keresni és kimenekíteni.
- Esetleges sérültek elsősegélyhez való juttatása, vagy elsősegélyben való részesítése.
- rendfenntartás

3./ Tűz esetén végrehajtandó feladatok

a./ Tanárok, dolgozók feladatai

A Tűzoltóság értesítése valamint a tanulók kimenekítése utáni feladatok:

- a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltásának a megkezdése és végzése a Tűzoltóság megérkezéséig.
- a rend fenntartása, a kíváncsiskodók, nézelődők távoltartása a területről.
- elektromos eredetű tűz esetén a létesítmény áramtalanítása
- / a tanulók bevonásával / a tűz által veszélyeztetett területről, helyiségekből a további tűzveszélyt jelentő dolgok, anyagok stb., valamint értékesebb és

- fontosnak ítélt tárgyak, eszközök, okmányok eltávolítása, elszállítása veszélytelen helyre.
- a tűzoltási terület átadása a Tűzoltóság részére
 - / a tanulók bevonásával / a helyszín biztosítása a tűz eloltása után a tűzvizsgálatot végzők számára.

b./ Tűzoltás utáni feladatok

- /A Tűzoltóság nélkül illetve kiérkezésük előtt eloltott tüzek esetén /
- A tűz helyszínének biztosítása a tűzvizsgálók részére a vizsgálat idejére
 - A keletkezett anyagi kár felmérése
 - A felhasznált tűzoltóeszközök cseréje

4. Technikai feltételek

- az osztályokban az órát adó tanár ismerje:
 - a tűzriadó jelét
 - ismerje a kivonulási útvonalat és a gyülekezési helyet
 - ismerje a gyülekezési helyen végrehajtandó feladatokat
 - a kivonulási irányok és útvonalak irányjelző táblákkal és feliratokkal legyenek jelölve.
(ajánlatos a vészvilágítás hiányában az utánvilágító táblák alkalmazása)
- a portán el kell helyezni a létesítmény vázlatrajzát, mely tartalmazza a tűzoltó készülékek és tűzcsapok helyeit, kijáratokat, elektromos, valamint a gáz és víz hálózat elzárhatóságának helyeit.

5./ Főbb veszélyforrások

- **Gázrendszer:**
Esetleges tüzeset műszaki hiba, meghibásodás miatt következhet be, közvetlen közelben személyek nem tartózkodnak, hatékony tűzoltási feladatokat csak a tűzoltók képesek végezni.
(Elkerülése érdekében: a gázrendszer folyamatos felügyeleti rendszerének a fenntartása és a külső szolgáltatótól a precíz karbantartói munka megkövetelése.)
- **Elektromos meghibásodás:**
Az épületben lévő elektromos berendezések meghibásodásából, szakszerűtlen és/vagy felügyelet nélküli használatából keletkezhet tűz.
(Elkerülése érdekében: az elektromos berendezések esetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzése, folyamatos ellenőrzés, az elektromos berendezések csak felügyelet melletti használata, elektromos berendezések használatának oktatása)
- **Dohányzás:**
Emberi mulasztásból, a tűzvédelmi szabályok be nem tartásából következhet be.
Elkövetők lehetnek: Dolgozók, óvodai gyerekek hozzátartozói
(Elkerülése érdekében: A dohányzási tilalom betartásának szigorú ellenőrzése, a szándékos dohányzás megakadályozása.)

- Tűzveszélyes tevékenység:
Szabálytalan hegesztési, szikraképződéssel járó munkák során a tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén következhet be.
Elkövetők lehetnek: Külső vállalkozás dógózői
(Elkerülése érdekében: Tűzveszélyes munkavégzési engedélyek számonkérése.)


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- A tűzriadó terv tartalmát és az abból eredő feladatokat ismertetni kell valamennyi alkalmazottal illetve munkavállalóval, valamint tűzvédelmi oktatás keretén belül a tanulókkal
- A tűzriadó terv egy példányát a portán kell elhelyezni, annak tartalmát a portai dolgozóknak meg kell ismerni, akik tűz esetén a kiérkező Tűzoltóság rendelkezésére tudják bocsátani.
- A bejárati ajtón fel kell tüntetni a tűz esetén értesítendő személy/ek/ nevét, címét, telefonszámát. /Munkaidőn túl keletkezett tűz esetére /
- Tűzoltásba, a kimenekítés végrehajtásába bárki igénybevehető, ennek végrehajtása részükről állampolgári kötelezettség.
- A tűzesetet jelenteni kell a felettes szervnek, amely tartalmazza a tűzeset ismertetését, az időpontot, a feltételezett vagy megállapított okokat, a kár becsült vagy megállapított összegét, továbbá a megtett intézkedéseket.

Balassagyarmat, 2020.október 06



Tanka Ágnes
Tanka Ágnes
igazgató



**„SZONDI GYÖRGY” SZAKKÖZÉPISKOLA
„A” ÉPÜLET EMELET**

